

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE

Résultats des prélèvements semi-permanents des dioxines et furanes Système AMESA

N° Rapport d'essai	Période de prélèvement		Mesures		
	Date de début	Date de fin	Disponibilité préleveur sur la période	Disponibilité préleveur depuis janvier 2015	Concentration sur gaz sec à 11%O2
			%	%	en I-TEQ ng/Nm3
Limites réglementaires			> 85,00 %	> 85,00 %	0,100
15.143.1	30/12/2014	22/01/2015	92,00%	92,00%	0,027
15.335.1	22/01/2015	18/02/2015	100,00%	96,00%	0,012
15.554.1	18/02/2015	20/03/2015	100,00%	97,00%	0,007
15.702.1	20/03/2015	15/04/2015	99,70%	X	0,021
15.897.1	15/04/2015	12/05/2015	99,60%	99,60%	0,022
15.1067.1	12/05/2015	11/06/2015	98,70%	99,30%	0,038
15.1250	11/06/2015	09/07/2015	99,60%	99,40%	0,011
15.1447.1	09/07/2015	06/08/2015	99,40%	99,40%	0,044
15.1598	06/08/2015	03/09/2015	99,90%	99,50%	0,015
15.1787	03/09/2015	01/10/2015	99,90%	99,50%	0,009
15.1983.1	01/10/2015	30/10/2015	74,10%	98,60%	0,003
15.2099	30/10/2015	26/11/2015	96,10%	98,30%	0,073
15.2293	26/11/2015	28/12/2015	99,80%	98,50%	0,048

Seuil réglementaire :

Concentration maximale en PCDD/PCDF autorisée : 0,1 ng/ Nm3 à 11% O2 (en I-TEQ)